



- 1- CONDUTOR NÃO COTADO P/RETORNO - # 1,5mm2
- 2- CONDUTOR NÃO COTADO P/FASE, NEUTRO E TERRA - # 2,5mm2
- 3- ELETRODUTO NÃO COTADO - Ø3/4"
- 4- OS ELETRODUTOS APARENTES EM PAREDES SERÃO EM FERRO GALVANIZADO TIPO "LEVE" E OS DEMAIS SOBRE O FORRO SERÃO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL CORRUGADA
- 5- NAS ELÉTROLACIAS, ONDE SERÃO INSTALADOS CABOS ELÉTRICOS E DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, DEVERÁ SER INSTALADO SEPTO METÁLICO PARA SEPARAÇÃO DOS SISTEMAS
- 6- CAIXA DE PASSAGEM NÃO COTADA - 4"x4"
- 7- CORES DOS CONDUTORES: FASE R - VERMELHO  
FASE S - PRETO  
FASE T - BRANCO  
RETORNO - AMARELO  
NEUTRO - AZUL  
TERRA - VERDE

								REFERÊNCIAS											
0				10/03/21				ANTE-PROJETO											
REVISAO N				DATA				VISTO				APROV.				OBSERVAÇÃO			
 <b>DIMENSÕES ENGENHARIA LTDA</b> <small>R. S. BRUNO, 183 - Jd. A - 110 - FLORESTAS - BELA HORIZONTE - TEL.: (31) 3208-5575 - <a href="http://www.dimensional.com.br">www.dimensional.com.br</a></small>																			
OBRA: <b>REFORMA DAS LOJAS 1, 2 E 3</b>																			
LOCAL: <b>RUA TIMBIRAS, 1200 - BAIRRO BOA VIAGEM - BELO HORIZONTE</b>																			
<b>PROJETO ELÉTRICO</b>																			
PROPRIETÁRIO: <b>CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>								ASSUNTO: <b>PLANTA MEZANINO - TOMADAS</b> <b>LEGENDA - NOTAS</b>											
CONTRATANTE: <b>CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>																			
RESPONSÁVEL: <b>LEONARDO PRATES DIAS COELHO - CREA 17.708/D - MG</b>								DESENHO: DATA: <b>FEV/2021</b>				ARQUIVO: 03.12.2022-0 ESCALA: <b>1:100</b> FOLHA: <b>02/04</b>							